N.B. E' Possibile modificare solo i valori delle celle azzurre	
Si utilizza il Save Power?	**SI**

SMART LAUNDRY bloomest Powered by Miele

Modello	Descrizione	Nr.	Assorbimento EL per macchina in kW	Assorbimento EL totale in kW	Assorbimento GAS per macchina in kW	Assorbimento GAS totale in kW
WPM07 - WPM09 - WPM1	Lavatrice 7 - 9 - 10 Kg.	2	0,3 kW	0,6 kW		
WPM14 - WPM20	Lavatrice 14 - 20 Kg.	3	0,5 kW	1,5 kW		
DPM16 - DPM18 **Gas**	Essiccatoio da 16 - 18 Kg.	0	0,5 kW	0,0 kW	18,0 kW	0,0 kW
Bloomest SD18 **Gas**	Essiccatoio a colonna - 18 Kg. (Mettere nr. Macchin	0	1,0 kW	0,0 kW	24,0 kW	0,0 kW
DPM16 - DPM18 **Elettrico**	Essiccatoio da 16 - 18 Kg. (mot. e vent. compresi)	4	14,2 kW	56,8 kW		
Bloomest SD 18 **Elettrico**	Essiccatoio a colonna - 18 Kg. (Mettere nr. Macchin	0	26,0 kW	0,0 kW		
WDPM09	Colonna PET	1	8,5 kW	8,5 kW		
Produzione acqua calda con boiler a **Gas**		0	0,5 kW	0,0 kW	25,0 kW	0,0 kW
Gruppo produzione acqua calda con Pompa di Calore		1	1,0 kW	1,0 kW		
Boiler per il collegamento a una o più Pompe di Calore		1	3,0 kW	3,0 kW		
Aria Condizionata		1	2,0 kW	2,0 kW		
Illuminazione e altre utenze del negozio con tecnologia a LED		1	1,5 kW	1,5 kW		

Coefficiente di non contemporaneità per utenze elettriche	0,75		
	Assorbimento Elettrico Teorico	75 kW	
Richiesta kW da fare all'ente erogazione energia elettrica		**46 kW**	**Considerando anche la tolleranza del 10% ente eroga**
Richiesta in kW o K/cal da fare all'ente erogatore del gas		**0 kW**	Pari a: **0.000 k/cal**

N.B. I dati sopra menzionati sono indicativi e dipendono dal coefficiente di non contemporaneità, qualora la lavanderia sia sotto carico di lavoro elevato potrebbero verificarsi degli esuberi sulle picche massime

Per impianti a gas con potenzialità **fino e non oltre i 33 kW** non è necessario il progetto dell'impianto idraulico
Per impianti a gas con potenzialità **da 33 kW e fino a 115 kW** è necessario il progetto dell'impianto idraulico con il locale idoneo per tale potenzialità
Per impianti a gas con potenzialità **oltre i 115 kW** è necessario il progetto dell'impianto idraulico con il locale idoneo per tale potenzialità e domanda ai VV.FF.

Si ricorda che tutti gli apparati che sviluppano monossido di carbonio necessitano di canna fumaria a colmo di tetto e che la canna fumaria del produttore di acqua calda deve essere indipendente da quella degli essiccatoi a gas.
Per eventuali dimensionamenti di canne fumarie e prese areazione al locale vi preghiamo di fare espressa richiesta a: assistenza@lavapiu.com
La Lavapiù non si assume responsabilità sul funzionamento dei propri apparati qualora i dimensionamenti delle canne fumarie e prese aria del locale non sono adeguate.

Perugia, lì 14/10/2026